



**DOUCHE ET LAVE-YEUX  
DE SECURITE**

**EMERGENCY SHOWER  
AND EYE WASH**

**DOUCHES SECURIGAZ®**

Société de Construction de Robinetterie Générale Eau et Gaz

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU REVETEMENT PLASTIQUE ANTICORROSION

Toutes les tuyauteries des Lave-yeux, Douches, Douches combinées, Cabines de décontamination... sont en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur. En plus, elles reçoivent un traitement anti-corrosion complémentaire en rilsan (Elf Atochem). Il s'agit d'une matière thermoplastique de synthèse de la classe des polyamides, AVEC UNE ÉPAISSEUR DE 300/400 MICRONS DE COULEUR JAUNE HAUTE VISIBILITÉ.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE REVETEMENT RILSAN

- Finition de haute technicité/brillant de qualité.
- Résistance à l'abrasion 500 à 600 fois supérieure à celle des meilleures peintures actuelles cuites au four.
- Grande résistance aux chocs.
- Tenue aux agents chimiques. Le rilsan résiste aux acides organiques sels, bases, solvants, hydrocarbures, etc.

## RESISTANCE A L'EAU SALEE

Brouillard salin	<b>EXCELLENT</b>	Aucune corrosion après 2.000 heures (Norme NF-X 41-002 et ASTM-B117)
Résistance à l'eau de mer	<b>EXCELLENT</b>	Pas de corrosion après <b>10 ans</b> d'exposition

## PRODUITS CHIMIQUES APRES 18 MOIS D'EXPOSITION

Bases minérales	<b>EXCELLENT</b>
Alcalins	<b>EXCELLENT</b>
La plupart des solvants	<b>EXCELLENT</b>
Acides organiques	<b>EXCELLENT</b>
Eau de javel	<b>EXCELLENT</b>
Amoniaque concentré	<b>EXCELLENT</b>
Climatiques	<b>EXCELLENT</b>

## CORROSION PROOF RILSAN COATING (CPR)

*Our standard production includes CPR coating using polyester powder ELF-ATOCHEM giving an extra protection against severe corrosive atmospheres.*

# Sommaire

# Contents

	<b>PAGE</b>	
Sommaire	1	<i>Contents</i>
Standard / Garantie / Performance	2 - 5	<i>Informations in French language</i>
Informations en anglais	6 - 7	<i>Description / Specifications / Standard / Warranty</i>
Informations en anglais	8	<i>Plastic coating</i>
Informations en anglais	9	<i>Resistance to various chemicals</i>
Lave-yeux autonomes	10 - 11	<i>Self-contained Eye-wash</i>
Lave-yeux de sécurité	12 - 14	<i>Emergency Eye-wash</i>
Douchettes d'urgence	15	<i>Emergency spray units</i>
Douchettes / Lave-yeux de laboratoire	16 - 18	<i>Laboratory emergency spray units</i>
Douches de sécurité	19 - 20	<i>Emergency Showers</i>
Douches / Lave-yeux de sécurité	21 - 23	<i>Combination Eye-wash / Showers</i>
Cabines / Douches de décontamination	24 - 27	<i>Decontamination Showers</i>
Fontaines / Douches hors gel	28	<i>Eye-wash / Shower automatic drain</i>
Lave-yeux / Douches incongelables	29 - 32	<i>Freeze-proof Shower / Eye-wash</i>
Acier Inox	33	<i>Stainless steel</i>
Douches chauffées	34	<i>Tempered water</i>
Anti-gel / Anti-chaleur	35	<i>Scald-Freeze valves</i>
Diffuseurs spéciaux	36	<i>Special Eye-wash heads</i>
Accessoires et rechanges	37 - 38	<i>Accessories / Parts</i>
Montage et références	39 - 42	<i>Assembling / Code numbers</i>

# 2007

# Process de fabrication

## *Manufacturing system*



BUREAU TECHNIQUE  
TECHNICAL DEPARTMENT




CONTROLE ETANCHEITE  
LEAK'S CONTROL



ATELIERS AVEC TOURS C.N.C.  
WORKSHOP WITH C.N.C. PRECISION LATHES



TOUR AUTOMATIQUE  
AUTOMATIC TURNING



TRAITEMENT ANTI-CORROSION  
CORROSION PROOF COATING

# Lave-yeux~Douches de décontamination

Les Douches/Lave-yeux de sécurité offrent une décontamination immédiate par projection d'eau pour la protection par dilution et lavage extractif des agressions dues aux produits chimiques caustiques, acides ainsi que radioactivité... qui pourraient provoquer des lésions graves et irréparables. Il s'agit de la meilleure/la plus pratique méthode de décontamination découverte à ce jour.

Les pommes de Douche sont en plastique ABS vert de très haute résistance ou en acier INOXYDABLE. Ces pommes délivrent un déluge d'eau concentré et ne peuvent pas être obstruées tenant compte de leur double système de distribution (couronne circulaire plus perforations grand diamètre).

Les Lave-yeux/visage avec un ou deux érogateurs à tamis acier inoxydable reçoivent une vasque en plastique ABS vert ou une vasque en acier INOXYDABLE délivrant une grande quantité d'eau aérée à basse-pression évitant la gravité de soins tardifs. De plus des têtes d'érogations sont équipées de protecteurs plastiques anti-contamination à fonctionnement automatique a la mise en route.

## NORMALISATION

Nos produits sont conformes aux normes:

EUROPE (C.E.E.) \_\_\_\_\_ NORMES EN 15154 1-2 DE 2006

U.S.A. \_\_\_\_\_ ANSI - Z 358 - 1.2004

## CERTIFICATION ISO 9001

**NOTA** Sur demande les équipements peuvent être fournis avec pomme/vasque ABS jaune.

# Normes d'installation des équipements de sécurité

## DOUCHES / LAVE-YEUX / VISAGE

1. Les équipements doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres. En cas d'accidents simultanés prévoir plus d'un équipement.
2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés.
3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien.
4. Une procédure doit garantir un essai par semaine des équipements.
5. Utiliser des équipements hors-gel ou incongelable ou chauffés en installation extérieure soumises à basses températures.
6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité.
7. Lavage oculaire durée 10/15 minutes. Douche durée 5/10 minutes.

## LAVE-YEUX / VISAGE

Les appareils doivent être raccordés au réseau **d'eau potable** 2 bars minimum avec une tuyauterie minimum 3/4" (20x27). Le débit doit être mini 12 litres/minute à 2 bars. Pour pressions inférieures voir notre brevet GM/SEC, page 36.

## DOUCHES ET DOUCHES / LAVE-YEUX COMBINES


Les appareils doivent être raccordés au réseau d'eau potable avec une tuyauterie minimum 1 1/4" (33x42) et la pression mini 2 bars. Le débit mini devrait être 114 litres/minute pour la douche seule (à vérifier avec l'appareil Réf. 5003, page 37).

## CABINES DE DECONTAMINATION

Comme ci-dessus mais tuyauterie 1 1/2" (40x49).

## SIGNALISATION - AFFICHAGE REGLEMENTAIRE

Un panneau réglementaire de couleur verte Norme NF-X08-003 est fourni avec chaque équipement.



REF. 5001

REF. 5005

REF. 5006

# Standard/Garantie/Performance

## INTRODUCTION

Notre idée est que ce document apporte aux utilisateurs le maximum d'informations pour une utilisation rationnelle et efficace des Lave-yeux/Douches de sécurité comme prévention des accidents dans toutes les industries.

## QUALITE

Les équipements de toute première qualité sont composés à partir de tube acier zingué à chaud recouvert à chaud de résine polyamide 11 type RILSAN (350/400 microns d'épaisseur) garantissant une protection maximale contre la corrosion. Les pièces plastiques sont en ABS injecté sous pression. Les vannes et tuyaux souples haute pression calculés pour 25 Kg/cm<sup>2</sup> de service permanent alors que les pressions d'eau varient de 2 à 7 Kg/cm<sup>2</sup>.

## ANTI-CORROSION AVEC ELF-ATOCHÉM

La totalité de notre fabrication de Douches/Lave-yeux est protégée par une poudre POLYESTER RILSAN (CPR) garantissant une protection totale dans les atmosphères corrosives les plus sévères.

## GARANTIE

Les équipements sont garantis 1 an sous réserve d'une installation correcte et d'un usage normal que nous ne pouvons contrôler. La garantie s'entend faite en nos magasins par échange de la pièce défectueuse.

## TRANSPORT

Pour réduire les frais de transport les équipements sont livrés sous-assemblés pour un montage rapide sur le site.

## ENGINEERING

Notre société peut étudier toute fabrication spéciale (forme/accessoires/inox/PVC...) en sus de la large gamme d'appareils décrits dans ce catalogue. Notre bureau d'études est à la disposition de nos clients.

## DELAIS

Le matériel de série est en pratique disponible sur stock pour une expédition immédiate.

DEBIT EN LITRES PAR MINUTE/PRESSION						
PRESSION MINIMUM 2 Kg/cm <sup>2</sup> OU 30 PSI						
PRESSION BARS	PSI	DOUCHES	LAVE-YEUX 1 sortie	LAVE-YEUX 2 sorties	LAVE-YEUX mural	LAVE-YEUX visage 4 sorties
		LITRES/MINUTE				
0,5	7,5	167	9	12	16	20
1	15	243	12	16	22	27
2	30	352	17	22	30	36
Norme ANSI		115	6	12	12	12
3	40	437	20	27	36	46
4	60	510	23	31	42	+50
5	70	574	26	35	47	+50

La norme ANSI exige un debit minimum de 115 litres/minute pour les Douches de sécurité à 2 bars.

**NOTA** Avec notre matériel de fabrication française, nous sommes par l'étendue de notre gamme, la qualité de nos produits, la première Société dans ce domaine. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le cadre de l'évolution des techniques et des normalisations.

## *Safety shower and eye/Face wash*

*Safety Showers and Eyes-wash gives an immediate deluge of water that would dilute and wash away injurious materials, such as caustics, acids, fire, radioactive materials... This is the least expensive and most practical method of decontamination yet discovered.*

*Shower's heads are made in ABS (cyclocac) plastic in safety green color chemical resistant or in stainless steel. They give a concentrated flow of water in a drench column and cannot be clogged.*

*Eye-wash with either one or two streams with ABS bowl or stainless steel bowl gives a large flow of aerated water at reduced pressure. In addition plastic float-off covers prevent airborne contaminants. They float off automatically.*

### **STANDARDS**

*Our production meets or exceeds performance standard:*  
EUROPE (C.E.E.) \_\_\_\_\_ EN 15154 1-2 DE 2006  
U.S.A. \_\_\_\_\_ ANSI - Z 358 - 1.2004

**CERTIFIED ISO 9001**

**NOTA** *On request we can supply ABS shower head and bowl in yellow color.*

# *Shower&Eye/Face wash specifications*

## **INSTALLATION AND SPECIFICATIONS**

1. Emergency Eye-wash and Shower equipment should be installed close to hazardous areas, i.e., not more than 100 feet or 10 seconds away. In areas where multiple injuries could occur simultaneously, more than one piece of equipment is recommended.
2. Safety equipment should be kept clear of all obstructions and should be clearly identified.
3. All equipment must be connected to a potable water supply, with shut-off valves installed to allow maintenance of the equipment.
4. Procedures should be set up to test emergency wash and Shower units once a week.
5. Use freeze-resistant models when installations are outside and temperature drops below freezing.
6. All personnel should be instructed in the proper use of this safety equipment.

## **EYE AND EYE/FACE WASHES**

Units must be connected to potable water supply with piping no smaller than 3/4" IPS. Flow pressure should be no less than 30 PSI for the Eye/Face wash unit. Connection to the unit is 1/2". Eye/Face wash units gives flow over 3 GPM.

## **SHOWERS AND SHOWER-EYE AND EYE/FACE WASH COMBINATIONS**

Units must be connected to potable water supply with piping no smaller than 1 1/4" IPS, unless connection is more than 50 feet when it should be 1 1/2" IPS. Flow pressure should be no less than 20 PSI. Connection to the units is 1 1/4" DIN. The following chart shows some representative flow data for Showers.

FLOW / PRESSURE						
MINIMUM PRESSURE 30 PSI						
BARS	PSI	SHOWERS	EYE-WASH 1 outlet	EYE-WASH 2 outlets	EYE-WASH wall mounting	EYE/FACE WASH 4 outlets
		LITERS/MINUTE				
0,5	7,5	167	9	12	16	20
1	15	243	12	16	22	27
2	30	352	17	22	30	36
ANSI Standard		115	6	12	12	12
3	40	437	20	27	36	46
4	60	510	23	31	42	+50
5	70	574	26	35	47	+50

ANSI Standard requires a minimum flow for safety shower of 30 GPM or 115 liters/minute at 2 bar.

## **Standards and warranty**

We are manufacturer involved for many years in safety Showers and Eye-wash and we certify materials are selected for quality and durability. Construction always meets controlled high standards and superior workmanship.

To the best of our knowledge, the information contained within our brochure is accurate and our recommendations for the use of these products are based on information believed to be reliable. However, as the installation and use of these products is beyond our control, no warranty can be made, expressed or implied, as to the effects of such use, or the results to be obtained.

# Plastic coating

The anti-corrosive plastic coating is made of 11 polymiade in HIGHLY VISIBLE YELLOW, and its technical features are as follows:

- Approximate thickness: 250 to 300 microns.
- Melting point: 184 to 186° C.
- Flammability: Self-extinguishable.
- Shore hardness D to 20° C, 75.

Overall, the coating is considerably resistant against bases, sea water and saline environments; against oils, grease and aromatic solvents; to organic acids, diluted mineral acids and aliphatic solvents.

Neither fungi nor micro-organisms stick to the parts, nor does frost collect on its surface.

## Resistance to boiling water:

Excellent adhesion after 2000 hours.

## Resistance to exposure to the element:

Excellent.

## Resistance to salt spray:

There is no corrosion after 2000 hours exposure (ASTM B-117 or AFNOR X 41-002 standard).

## Resistance to sea water:

There is no corrosion after 10 years exposure.

## APPLICATION METHOD:

The previously prepared metallic part is heated in an oven at a constant temperature ranging between 300° C and 450° C, depending on the part mass and the nature of the metal, and as soon as it is removed from the oven, it is placed for three or four seconds in the powder suspended in a fluidification container. When the powder comes into contact with the hot metallic surface it melts and coats the said metal part evenly depending on the temperature of the part, its thermal inertia and the duration of the immersion. The part is removed from the container and air-cooled.



# Resistance to various chemicals

*Condition after 18 months contact.*

**G = Good**

**L = Limited**


**P = Poor**

	CONCENTRATION	RESISTANCE	
		20° C	40° C
<b>INORGANIC BASES</b>			
AMMONIUM HYDROXIDE	Concentrated	G	G
AMMONIA	Liquid or gas	G	G
LIME-WASH		G	
POTASSIUM HYDROXIDE	50 %	G	L
SODIUM HYDROXIDE	5 %	G	G
SODIUM HYDROXIDE	10 %	G	L
SODIUM HYDROXIDE	50 %	G	L
<b>INORGANIC ACIDS</b>			
CHROMIC ACID	10 %	P	P
HYDROCHLORIC ACID	1 %	G	L
PHOSPHORIC ACID	50 %	G	L
SULPHURIC ACID	1 %	G	L
<b>INORGANIC SALTS</b>			
ALUM		G	G
ALUMINIUM SULPHATE		G	G
AMMONIUM NITRATE	Concentrated solutions	G	G
AMMONIUM SULPHATE	"	G	G
BARIUM CHLORIDE	"	G	G
CALCIUM ARSENATE	"	G	G
CALCIUM CHLORIDE	"	G	G
CALCIUM SULPHATE	"	G	G
COPPER SULPHATE	"	G	G
DIAMMONIUM PHOSPHATE	"	G	G
MAGNESIUM CHLORIDE	50 %	G	G
POTASSIUM FERROCYANIDE	Concentrated solutions	G	G
POTASSIUM NITRATE	"	G	L
POTASSIUM SULPHATE	"	G	G
SODIUM CARBONATE		G	G
SODIUM CHLORIDE	Saturated	G	G
SODIUM SILICATE	Concentrated solutions	G	G
SODIUM SULPHIDE	"	G	L
TRISODIUM PHOSPHATE	"	G	G
<b>OTHER INORGANIC PRODUCTS</b>			
AGRICULTURAL SPRAYS		G	G
BLEACH SOLUTION		L	P
CHLORINE		P	P
FLUORINE		P	P
HYDROGEN		G	G
HYDROGEN PEROXIDE	20 vol	G	L
MERCURY		G	G
OXYGEN		G	G
OZONE		L	P
POTASSIUM PERMANGANATE	5 %	P	P
SEA WATER		G	G
SODA WATER		G	G
SULPHUR		G	G
WATER		G	G
<b>ORGANIC ACIDS AND ANHYDRIDES</b>			
CITRIC ACID		G	G
LACTIC ACID		G	G
OLEIC ACID		G	G
OXALIC ACID		G	G
STEARIC ACID		G	G
TARTARIC ACID	Saturated solution	G	G
URIC ACID		G	G
<b>HYDROCARBONS</b>			
ACETYLENE		G	G
BENZENE		G	G
BUTANE		G	G
CYCLOHEXANE		G	G
DECALIN		G	G
FORANE® 12 (CFC)		G	
FORANE® 22 (CFC)		G	
HEXANE		G	
METHANE		G	
NAPHTHALENE		G	
PROPANE		G	
STYRENE		G	
TOLUENE		G	
XYLENE		G	

	CONCENTRATION	RESISTANCE	
		20° C	40° C
<b>ALCOHOLS</b>			
BENZYL ALCOHOL		L	P
BUTANOL		G	L
ETHANOL	Pure	G	G
GLYCERINE	Pure	G	G
GLYCOL		G	G
METHANOL	Pure	G	L
<b>ALDEHYDES AND KETONES</b>			
ACETALDEHYDE		G	L
ACETONE	Pure	G	G
BENZALDEHYDE		G	L
CYCLOHEXANONE		G	L
FORMALDEHYDE		G	L
METHYLETHYLKETONE		G	G
METHYLISOBUTYLKETONE		G	G
<b>CHLORINATED SOLVENTS</b>			
METHYL BROMIDE		G	P
METHYL CHLORIDE		G	P
PERCHLOROETHYLENE		G	G
TRICHLOROETHYLENE		G	L
<b>PHENOLS</b>			
<b>SALTS, ESTERS, ETHERS</b>			
AMYL ACETATE		G	G
BUTYL ACETATE		G	G
DIETHYL ETHER		G	G
DIOCYLPHOSPHATE		G	G
DIOCYLPHthalATE		G	G
ETHYL ACETATE		G	G
FATTY ACID ESTERS		G	G
METHYL ACETATE		G	G
METHYLSULFATE		G	L
TRIBUTYLPHOSPHATE		G	G
TRICRESYLPHOSPHATE		G	G
<b>VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS</b>			
ANETHOLE		G	
CARBON DISULPHIDE		G	L
DIACETONE ALCOHOL		G	G
DIMETHYL FORMAMIDE		G	G
ETHYLENE CHLORHYDRIN		P	P
ETHYLENE OXIDE		G	G
FURFUROL		G	G
GLUCOSE		G	G
TETRAETHYL LEAD		G	
TETRAHYDROFURANE		G	G
<b>VARIOUS PRODUCTS</b>			
BEER		G	
CIDER		G	
CRUDE PETROLEUM		G	G
DIESEL FUEL		G	G
FRUIT JUICES		G	G
FUEL-OIL		G	G
GREASES		G	G
GROUND-NUT OIL		G	G
HIGH OCTANE PETROL		G	G
KEROSENE (Paraffin)		G	G
LINSEED CAKE		G	G
MILK		G	G
MUSTARD		G	
NORMAL PETROL		G	G
OILS		G	G
SOAP SOLUTION		G	
STEARIN		G	G
SOLVENT NAPHTHA		G	G
TOWN GAS		G	G
TURPENTINE		G	G
VINEGAR		G	
WINE		G	

# Lave-yeux autonomes

## *Self-contained eye-wash*



**REF. 12-01**  
**FLACON PNEUMATIQUE**  
**POUR DOUCHE OCULAIRE (PAR 4)**  
**EYE-WASH BOTTLE (PACKED BY 4)**

**NOTA** Le choix du produit neutralisant est réservé exclusivement au médecin. En cas d'absence de prescription utiliser de l'eau chimiquement pure.

*Choice of medication must be confirmed by the doctor. Without information use sterilised water.*

# Lave-yeux autonomes

## *Self-contained eye-wash*



### APPAREILS A GRAVITE

Solutions isotoniques concentrées pour modèle à gravité (origine U.S.)

#### REF. 15-04

MODELE A GRAVITE 23 LITRES. USAGE 6 MINUTES  
(EAU+SOLUTION CONCENTREE 15-08)

PORTABLE EYE-WASH 6 GALLONS.

USE 6 MINUTES (WATER+CONCENTRATED SOLUTION 15-08)



#### REF. 15-08

SELS EN POUDRE SOLUTION CONCENTRÉE POUR 15-04  
(1 CHAQUE 6 MOIS)

POWDER SALTS CONCENTRATED SOLUTION FOR 15-04 (1 EVERY 6 MONTHS)

**NOTA** Les appareils à gravité avec solutions stériles doivent être vidés et remplis tous les 6 mois.  
*Gravity type eye-wash with isotonic solution must be empty and refill every 6 months.*

# Lave-yeux mural

## Wall mounting eye-wash



**REF. 2210**  
LAVE-YEUX AVEC SUPPORT VASQUE ABS  
EYE-WASH MOUNTING BRACKET/ABS GREEN



**REF. 2210 SS**  
COMME 2210 AVEC VASQUE INOX  
SAME AS 2210 WITH STAINLESS STEEL BOWL



**REF. 2211**  
COMME 2210 AVEC DIFFUSEUR B.P. 166 A JET VERTICAL  
SAME AS 2210 WITH VERTICAL HEAD 166




**REF. 2211 SS**  
COMME 2211 AVEC VASQUE INOX ET DIFFUSEUR 166  
SAME AS 2211 WITH STAINLESS STEEL BOWL/VERTICAL HEAD 166

### NOTA

Le diffuseur à jet vertical 166 est recommandé pour les basses pressions jusqu'à 0,5 bars.

*Vertical low pressure 166 is recommended for water pressure as low as 0,5 bar (7 psi).*



# Lave-yeux mural

## Wall mounting eye-wash




REF. 2230

LAVE-YEUX/SUPPORT/VASQUE ABS AVEC DOUCHETTE  
EYE-WASH/BRACKET/ABS GREEN WITH HOSE SPRAY



REF. 2230 SS

LAVE-YEUX/SUPPORT/VASQUE INOX AVEC COMME 2230  
AVEC VASQUE ACIER INOX  
SAME AS 2230 WITH STAINLESS STEEL BOWL



### NOTA

Le diffuseur 166 pour basse pression peut-être monté sur tous les modèles de lave-yeux (0,5 bar).

Vertical low pressure water flow type 166 can be mounted on any of our eye-wash 7 psi or (0,5 bar).

# Lave-yeux sur pied/Pedale

## Pedestal eye-wash



**REF. 2220**  
FONTAINE SUR PIED COMMANDE  
MANUELLE VASQUE ABS  
*PEDESTAL EYE-WASH FOUNTAIN ABS GREEN*



**REF. 2220 SS**  
COMME 2220 AVEC VASQUE INOX  
*SAME AS 2220 WITH STAINLESS STEEL BOWL*




**REF. 2240 SS**  
COMME 2220 AVEC  
DOUCHETTE/VASQUE INOX  
*SAME AS 2220 WITH SPRAY/STAINLESS STEEL  
BOWL*



**REF. 2710**  
COMME 2220/DOUBLE COMMANDE/  
RAPPEL AUTOMATIQUE/ABS VERT  
*SAME AS 2220/DUAL CONTROL/SELF  
CLOSING VALVE/ABS GREEN*



**REF. 2710 SS**  
COMME 2710 AVEC VASQUE INOX  
*SAME AS 2710/STAINLESS STEEL BOWL*



# Douchettes d'urgence


## Emergency spray units

Equipement avec multiples possibilités avec tuyau H.P. inox de 1m 50. Complément indispensable pour laboratoire, pour les douches/lave-yeux...

*A versatile emergency equipment with H.P. stainless steel hose 5 feet. Required for laboratory, for shower, eye-wash...*




**REF. 3000**  
**DOUCHETTE 1 SORTIE**  
**EMERGENCY SPRAY SINGLE HEAD**




**REF. 3100**  
**DOUCHETTE SUPPORT MURAL D'ARRIVEE D'EAU**  
**EMERGENCY SPRAY UNIT WITH WALL FEEDING BRACKET**

# Douchettes de laboratoire


## Laboratory emergency spray units



**REF. 3110**  
**DOUCHETTE**  
**DOUBLE AVEC**  
**ALIMENTATION EAU**  
**MURALE**  
**EMERGENCY SPRAY UNIT**  
**WALL MOUNTING**




**REF. 3120**  
**DOUCHETTE**  
**1 SORTIE/MONTAGE**  
**SUR TABLE**  
**SINGLE EMERGENCY**  
**SPRAY UNIT DECK**  
**MOUNTING**




**REF. 3130**  
**DOUCHETTE**  
**DOUBLE/MONTAGE**  
**SUR TABLE**  
**DUAL EMERGENCY SPRAY**  
**UNIT DECK MOUNTING**

# Lave-yeux de laboratoire

## *Laboratory eye-wash*





**REF. 3500**  
LAVE-YEUX FIXE MONTAGE SUR TABLE  
*FIXED EYE-WASH DECK MOUNTING*



**REF. 3510**  
LAVE-YEUX FIXE MONTAGE MURAL  
*FIXED EYE-WASH WALL MOUNTING*


# Lave-yeux de laboratoire

## *Laboratory eye-wash*



**MODELE RECOMMANDÉ**  
**SUGGESTED EQUIPMENT**

**REF. 2215**  
LAVE-YEUX A ENCASTRER, VASQUE ACIER INOX  
RECESSED EYE WASH WITH PUSH CONTROL. STAINLESS STEEL BOWL





**REF. 2212**  
LAVE-YEUX SECOURS POUR LABORATOIRE OUVERTURE ET  
FERMETURE MANUELLES/MONTAGE SUR TABLE  
EMERGENCY EYE-WASH LABORATORY USE STAY-OPEN VALVE TO LEAVE HANDS  
FREE/DECK MOUNTING



**REF. 3610**  
LAVE-YEUX FIXE AVEC VALVE MANUELLE  
FIXED LABORATORY EYE-WASH WITH STAY-OPEN VALVE DECK MOUNTING


# Douches de sécurité

## *Deluge shower*



**REF. 1120**  
DOUCHE SUR PIED  
POMME ABS  
*DRENCH SHOWER  
ABS GREEN HEAD*

**REF. 1120 SS**  
COMME 1120 AVEC  
POMME INOX  
*DRENCH SHOWER S.S. HEAD*




**REF. 1141**  
DOUCHE POUR PORTE  
POMME ABS  
*DOORS CONTROL SAFETY SHOWER  
ABS HEAD*

**REF. 1141 SS**  
DOUCHE POUR PORTE  
POMME INOX  
*DOORS CONTROL SAFETY S.S. HEAD*

## Spécial laboratoire

# Douches de sécurité


## *Deluge safetyshowers*



**REF. 1100**  
DOUCHE VERTICALE POMME ABS  
VERTICAL SHOWER ABS HEAD




**REF. 1100 SS**  
COMME 1100 AVEC POMME INOX  
VERTICAL SHOWER S.S. HEAD



**REF. 1110**  
DOUCHE HORIZONTALE POMME ABS  
HORIZONTAL SHOWER ABS HEAD





**REF. 1110 SS**  
COMME 1110 AVEC  
POMME INOX  
HORIZONTAL SHOWER  
S.S. HEAD



# Douches de sécurité

## *Deluge showers*



**REF. 4100**

DOUCHE DE SECURITE AVEC DOUCHETTE POMME ABS  
SAFETY SHOWER WITH DRENCH HOSE SINGLE HEAD-ABS HEAD



**REF. 4110**

DOUCHE DE SECURITE AVEC DOUCHETTE DOUBLE POMME ABS  
SAFETY SHOWER WITH DRENCH HOSE TWIN HEADS-ABS HEAD



**REF. 4100 SS**

COMME 4100 AVEC POMME INOX  
SAME AS 4100 WITH S.S. HEAD




**REF. 4110 SS**

COMME 4110 AVEC POMME INOX  
SAME AS 4110 WITH S.S. HEAD

# Douches lave-yeux de sécurité

## *Combinations eye-wash and shower*




**REF. 4220**  
DOUCHE/LAVE-YEUX DOUBLE  
COMMANDÉ POMME/VASQUE  
ABS VERT  
*COMBINATION EYE-WASH/SHOWER GREEN  
ABS HEAD/BOWL*

**REF. 4220 SS**  
COMME 4220 AVEC POMME/VASQUE  
INOX  
*SAME AS 4220 WITH S.S. HEAD/BOWL*



**REF. 4230**  
COMME 4220 PLUS DOUCHETTE  
*SAME AS 4220 PLUS SPRAY UNIT*

**REF. 4230 SS**  
COMME 4220 SS PLUS DOUCHETTE  
*SAME AS 4220 SS WITH SPRAY UNIT*





**REF. 4250**

DOUCHE LAVE-YEUX TRIPLE COMMANDE  
POMME/VASQUE ABS VERT  
*COMBINATION GREEN ABS HEAD/BOWL*



**REF. 4250 SS**

COMME 4250 AVEC POMME/VASQUE INOX  
*SAME AS 4250 WITH S.S. HEAD/BOWL*

**NOTA** Pour basse pression utiliser diffuseur vertical. Ref. 166.  
*For low water pressure use vertical water flow. Ref. 166.*

# Cabines de décontamination

## *Decontamination showers*

Le fonctionnement de ces équipements est entièrement automatique sous le poids de la personne marchant sur la plate-forme.


**POMME/VASQUE:** ABS vert ou INOX.

**VALVE:** A ouverture totale avec vidange automatique.

**LAVE-YEUX:** A grand débit d'eau aérée pour un lavage complet des yeux.


**ENTREE D'EAU:** 33x42.

**PROTECTION:** Toutes les pièces recouvertes plastique anti-corrosion et compris les tuyauteries acier zingué.



**REF. 4700**  
CABINE DOUBLE  
DE DECONTAMINATION  
POMME/VASQUE ABS  
*EMERGENCY DECONTAMINATION  
BOOTH/GREEN ABS HEAD/BOWL*

**REF. 4700 SS**  
COMME 4700 AVEC  
POMME/VASQUE INOX  
*SAME AS 4700 WITH S.S. HEAD/BOWL*




#### REF. 4710

CABINE DE DECONTAMINATION AVEC PLATE-FORME  
POMME ABS VERT  
*EMERGENCY SHOWER WITH PLATFORM/GREEN ABS HEAD*

#### REF. 4710 SS

COMME 4710 AVEC POMME INOX  
*SAME AS 4710 WITH S.S. HEAD*



#### REF. 4720

POSTE DE DECONTAMINATION AVEC PLATE-FORME POUR  
COMMANDÉ SIMULTANÉE LAVE-YEUX ET DOUCHE  
*EMERGENCY STATION TREADLE OPERATED SIMULTANEOUSLY FOR BOTH  
EYE-WASH AND SHOWER*

#### REF. 4720 SS

COMME 4720 AVEC POMME INOX  
*SAME AS 4720 WITH S.S. HEAD*



#### REF. 4730

POSTE DE DECONTAMINATION AVEC PLATE-FORME  
COMMANDÉ SEPARENTE LAVE-YEUX ET DOUCHE  
*EMERGENCY STATION OPERATED SEPARATELY FOR SHOWER/EYE-WASH*

#### REF. 4730 SS

COMME 4730 AVEC POMME INOX  
*SAME AS 4730 WITH S.S. HEAD*

# Cabines de décontamination

## *Decontamination showers*

### STRUCTURE UNIVERSELLE

Réalisé en métal avec fixation. Les trois cotés sont fermés par des panneaux en PVC.


La structure coupe-vent réduit l'effet du choc thermique en protégeant du vent ou/et du froid.

NOTA: Convient pour les modèles 4700-4710-4720-4750-4810.



**REF. 4740**

STRUCTURE UNIVERSELLE SEULE  
SHOWER CUBICLE ONLY



**REF. 4750**

POSTE DE DECONTAMINATION YEUX/VISAGE  
AVEC PLATE-FORME/VASQUE Verte  
EMERGENCY STATION FOR EYES/FACE PLATFORM GREEN BOWL

**REF. 4750 SS**

COMME 4750 AVEC VASQUE INOX  
SAME AS 4750 WITH S.S. BOWL

## Cabines de décontamination *Decontamination showers*




## **TYPE A GICLEURS MULTIPLES**

Le fonctionnement de la cabine est automatique sous le poids de la personne marchant sur la plate-forme et délivre un déluge d'eau. Une vidange automatique existe sur la valve et les deux colonnes verticales.

### GICLEURS:

14 plein cone-préréglé-autonettoyant.

**ALIMENTATION:** 33x42.



REF. 4810

# CABINE DE DECONTAMINATION A GICLEURS MULTIPLES AUTOMATIC DECONTAMINATION BOOTH MULTIPLE NOZZLE WITH PLATFORM

# Basses températures

## *Low temperature*

### POUR INTERIEUR-EXTERIEUR/PAYS FROIDS

VASQUE: Inox.

POMME DOUCHE: Inox.

VALVE: Vidange automatique (Brevet français VPF).

**NOTA:** La valve à vidange automatique vidangera les conduits après chaque usage. Il est seulement nécessaire de chauffer l'alimentation d'eau et la valve pour être hors-gel (Brevet français VPF).


### INDOOR-OUTDOOR USE/COLD COUNTRIES

BOWL: Stainless steel.


SHOWER HEAD: Stainless steel.

VALVE: Automatic drain (VPF patent).

**NOTA:** The patented valve VPF drain-off-automatically all remaining water after each operation. It is just necessary to heat the feeding water piping and the valve to get freeze proof equipment (Patent pending).



**REF. 39002**  
FONTAINE OCULAIRE  
ACOMMANDE AU PIED  
PEDESTAL EYES/FACE WASH FOUNTAIN  
FOOT CONTROL




**REF. 39102**  
DOUCHE/LAVE-YEUX DOUBLE  
COMMANDE/YEUX COMMANDE  
AU PIED/DOUCHE COMMANDE  
PIED PLUS MAIN  
COMBINATION EYE/SHOWER FOOT  
OPERATED FOR EYE-WASH/FOOT PLUS  
HAND OPERATED FOR SHOWER

# Lave-yeux/Douches incongelables

## *Freeze-proof showers and eye-wash*

### INSTALLATION EXTERIEURE CONTRE PAROIS

La technique utilise des valves munies d'un drain automatique. Après usage toute l'eau résiduelle s'écoule par la vidange automatique de la vanne. Les tuyauteries extérieures sans eau sont donc incongelables.



### OUTDOOR USE WALL MOUNTED

Freeze-proof valves are selfdraining and operate on the principle of "dry pipe system". After use (control on stop position) the remaining water flow underground through automatic drain (dry pipe system).

INTERIEUR  
INDOOR

EXTERIEUR  
OUTDOOR

### REF. 1110 FP

DOUCHE INCONGELABLE POMME ABS VERT  
FREEZE PROOF GREEN ABS HEAD

### REF. 1110 FP/SS

COMME 1110 FP AVEC POMME INOX  
SAME AS 1110 FP WITH S.S. HEAD

INTERIEUR  
INDOOR

ALIMENTATION  
15x21  
INLET 1/2"  
DRAIN  
VIDANGE  
AUTOMATIC  
DRAIN

EXTERIEUR  
OUTDOOR

### REF. 2210 FP

LAVE-YEUX INCONGELABLE VASQUE ABS VERT  
EMERGENCY EYE-WASH FP/GREEN ABS BOWL

### REF. 2210 FP/SS

COMME 2210 FP AVEC VASQUE INOX  
SAME AS 2210 FP WITH S.S. BOWL

**NOTA** La douche sera installée avec une pente pour évacuation de l'eau après usage.  
*The shower's arm will be lean/out to drain off remaining water.*

# Lave-yeux/Douches incongelables


## *Freeze-proof showers and eye-wash*

### INSTALLATION EXTERIEURE/PAYS FROIDS

La technique utilise des valves enterrées munies d'un drain automatique. Lorsque l'on manoeuvre la commande l'eau monte dans le Lave-yeux/Douche. Après usage toute l'eau résiduelle s'écoule par la vidange automatique de la vanne enterrée. Les tuyauteries sans eau sont donc hors gel.

### OUTDOOR USE/COLD COUNTRIES

Freeze-proof valves are selfdraining and operate on the principle of "dry pipe system". During operation water flow through Eye-wash/Shower. After use (control on stop position) the remaining water flow underground through automatic drain on feeding valve. Piping without water (dry pipe system) becomes freeze proof.



**REF. 1120 FP**  
DOUCHE INCONGELABLE POMME VERTE  
FREEZE PROOF SHOWER GREEN ABS HEAD

**REF. 2220 FP**  
LAVE-YEUX INCONGELABLES  
FREEZE PROOF EYE-WASH

# Lave-yeux/Douches incongelables

## Freeze-proof showers and eye-wash

### SYSTEME ECIL (BREVETÉ)

La technique utilise des valves enterrées munies d'un drain automatique. Lorsque l'on manoeuvre la commande mise en service l'eau monte dans le Lave-yeux/Douche.

Après usage toute l'eau résiduelle s'écoule par la vidange automatique de la vanne enterrée. Les tuyauteries sans eau sont donc incongelables.

**Le système ECIL permet, à partir de la surface du sol un examen complet des joints de la valve enterrée rinçage ou évacuation des boues sans démontage et sans travaux de génie civil.**

### TECHNIQUE

- Alimentation 33x42.
- Débit douche 2 bars 120/150 l/min.
- Tuyauterie galvanisée à chaud.
- Valve enterrée bronze, piston laiton.
- Pomme douche ABS vert.

### ECIL (PATENT PENDING)


*Freeze-proof valves are selfdraining and operate on the principle of "dry pipe system". During operation water flow through Eye-wash/Shower.*

*After use (control on stop position) the remaining water flow underground through automatic drain on feeding valve. Piping without water (dry pipe system) becomes freeze proof.*

*The ECIL system allows from ground level complete interior checking a flushing operation without any dismantling or digging.*

### TECHNICAL


- Water supply 1 1/4" BSP.
- Flow shower 2 bars 120/150 l/min.
- Hot dipped galvanized piping.
- Freeze proof valve bronze, interior brass.
- Shower head ABS plastic.



### REF. ECIL 451 FP

DOUCHE/LAVE-YEUX INCONGELABLE. LA DOUCHE ET LE LAVE-YEUX FONCTIONNENT SIMULTANÉMENT AU MOYEN DU LEVIER DE COMMANDE


SHOWER COMBINATION FREEZE-PROOF. DRENCH SHOWER AND EYE-WASH OPERATE SIMULTANEOUSLY BY MEANS OF THE PUSH PLATE



### REF. ECIL 452 FP


DOUCHE/LAVE-YEUX INCONGELABLE. COMMANDE PAR PLATE-FORME/PLATE-FORME POUR LAVE-YEUX/PLATE-FORME PLUS COMMANDE DOUCHE POUR LAVE-YEUX ET DOUCHE

SHOWER COMBINATION. FOOT OPERATED FREEZE-PROOF. FOOT OPERATED FOR EYE-WASH/FOOT PLUS HAND OPERATED FOR EYE-WASH AND SHOWER




**REF. ECIL 650 FP**

DOUCHE DE DECONTAMINATION INCONGELABLE AVEC PLATE-FORME  
SHOWER STATION F.P./PLATFORM/RAILING



**REF. ECIL 660 FP**

LAVE-YEUX/DOUCHE DE DECONTAMINATION INCONGELABLE AVEC 2 PLATES-FORMES DE COMMANDE  
SHOWER STATION COMBINATION F.P./2 PLATFORM/RAILING



**REF. ECIL 758 FP**

CABINE DE DECONTAMINATION INCONGELABLE. FERMEE SUR 3 COTES. COMMANDE PLATE-FORME POUR DOUCHE ET 8 GICLEURS LATERAUX  
DECONTAMINATION BOOTH FREEZE-PROOF. 3 PLASTIC WALLS/PLATFORM OPERATED FOR SHOWER AND 8 NOZZLES

**NOTA** 1. Le système breveté ECIL représente à ce jour la meilleure solution des équipements incongelables.

*The patented ECIL system is the best solution for freeze proof requirements.*

2. La politique de SECURIGAZ DOUCHES est une politique d'améliorations constantes et la Société se réserve le droit de changer les spécifications en tout temps, sans préavis.

*The SECURIGAZ DOUCHES policy is one of continuous improvement and the right is reserved to change specification at any time without notice.*

# 100% Acier inoxydable

## 100% Stainless steel



**REF. 2210 TI**  
LAVE-YEUX MURAL  
*EYE-WASH WALL MOUNTING*



**REF. 1120 TI**  
DOUCHE DELUGE  
*DELUGE SHOWER*



**REF. 4260 TI**  
LAVE-YEUX/DOUCHE  
COMBINE SANS VASQUE  
*COMBINATION SHOWER (NO BOWL)*



**REF. 1100 TI**  
DOUCHE VERTICALE  
*VERTICAL SHOWER*



**REF. 2220 TI**  
LAVE-YEUX SUR PIED  
*PEDESTAL EYE-WASH*



**REF. 4220 TI**  
LAVE-YEUX/DOUCHE  
COMBINE/VASQUE  
DOUBLE  
COMMANDÉ  
*COMBINATION SHOWER WITH BOWL*



**REF. 1110 TI**  
DOUCHE  
HORizontale  
*HORIZONTAL SHOWER*

**REF. 4250 TI**  
COMME 4220 TI  
AVEC PEDALE  
*SAME AS 4220 TI  
WITH PEDAL*

**NOTA** Pour dimensions/caractéristiques, voir les même modèles dans ce catalogue.  
*For dimensional drawing/performance data see same models in this catalog.*

# Douches chauffées

## *Tempered water*

Valve Thermostatique pour mélange eau chaude/eau froide destinée à des Douches de Sécurité et Lave-yeux.

- Thermostat bimetal résistant à la fatigue ou la rupture.
- By pass interne autorisant débit eau froide par manque eau chaude.
- Fermeture arrivée eau chaude par manque eau froide.
- Température max. 32° C.
- Montage mural.
- Thermomètre contrôle -10 à 60° C.
- Pression mini 2 bars.
- Assemblé et testé en usine.
- Température sortie 29° C (15 à 35° C).
- Débit 240 l/minute à 2 bars.




### REF. 5020

EQUIPEMENT STANDARD EN BOITIER . DEBIT 240 L/MIN MAX.  
TEMPERATURE SORTIE 15 A 32° C MAX.

STANDARD EQUIPMENT IN CASE. FLOW 3 TO 64 GPM (11 TO 242 L/MIN).  
OUTPUT TEMPERATURE 60 TO 90° F.

*Emergency Thermostatic water mixing valve systems provide mixed water in specific range for Emergency Shower and Eye Wash.*

- Solid bimetal thermostat not subject to rupture or fatigue.
- Internal cold water by-pass to allow cold water flow in case of hot water supply failure.
- Hot water shutdown on failure of cold water supply.
- High temperature limit stop set for 32° C.
- Combination checkstops, strainers on inlets.
- Wall mounting bracket.
- Outlet dial thermometer -10 to 60° C.
- Minim supply pressure 2 bar.
- Factory assembled and tested.
- Locked temperature regulator set for 29° C.
- Flow capacity 240 l/m at 2 bar.



# Valves anti-gel/anti-chaleur

## *Freeze/Scald protection valves*

### VALVE ANTI-CHALEUR

Le sensor réagit automatiquement et établit une fuite lorsque la température de l'eau excède 40.6° C, du à un excès par les rayons solaires, le chauffage ou autres. La fuite s'arrête à 35° C et la valve reste fermée aux températures inférieures.

### SCALD PROTECTION VALVE

*Water temperature in feeding line is sensed and bleeds over 105° F (40.6° C) which can be overheating, sunlight exposure. It stops bleeding at 95° F (35° C) and remains closed at lower temperature.*

**REF. 5012**  
VALVE ANTI-CHALEUR  
SCALD VALVE




### VALVE ANTI-GEL

Le sensor de la valve réagit à la température de l'eau dans la douche et automatiquement établit une ligne de fuite lorsque la température de l'eau descend et s'approche du niveau de gel 1.7° C. La fuite est arrêtée à 4.4° C.

### FREEZE PROOF PROTECTION VALVE

*Valve sensor water temperature inside shower line and automatically start to bleed when water temperature become close to freezing 35° F (1.7° C). It stops bleeding when water temperature reach 40° F (4.4° C).*

**REF. 5010**  
VALVE ANTI-GEL  
FREEZE PROOF VALVE



### NOTA:

L'eau d'alimentation des douches doit être exempte de particules en suspension pour le bon fonctionnement des sensor.

### NOTA:

*Chek water quality. Dirt water blocks valves which will not perform effectively.*

# Diffuseurs spéciaux

## Special eye-wash heads



### DIFFUSEUR A GRAND DEBIT

Pour une décontamination rapide des yeux/visage. Pour tous nos lave-yeux.

### FACE SPRAY 4 OUTLETS

*Eye-wash fullflow intended for fast eye/face decontamination. Fit all our eye-wash.*

### REF. 194136

LAVE-VISAGE RAMPE GRAND DEBIT  
4 SORTIES  
FACE SPRAY 4 OUTLETS



### DIFFUSEUR BASSE PRESSIONS

À jet vertical recommandé pour les lave-yeux pour des basses pressions faibles jusqu'à 0,5 bar (brevete). Pour tous nos lave-yeux.

### LOW PRESSURE WATER FLOW

*Vertical type for eye-face wash recommended for water pressure as low as 0,5 bar (7 psi) (patented). Fit all our eye-wash.*

### REF. 166

BREVET GM/SEC  
SE MONTE SUR LA MAJORITE DES  
LAVE-YEUX SECURIGAZ DOUCHES  
PATENT GM/SEC  
CAN BE MOUNTED ON MOST  
SECURIGAZ EYE-WASH

### EN FRANCE

**NOTA** Tous les équipements sont fournis avec une plaque réglementaire "DOUCHE DE SECURITE" Réf. 5001 ou avec une plaque "LAVE-YEUX DE SECOURS". Réf. 5005, de couleur verte. Norme NF-X08-003.

# Pièces de rechange

## *Spare parts*

**PLATEFORME  
DE DOUCHE**

**SHOWER  
PLATFORM**



**REF. 4900**  
SPECIALEMENT  
CONCU EN KIT  
POUR MONTAGE  
AISE SUR  
LES DOUCHES  
DES MODELES  
1120-4220-4250-4260  
*CAN BE ADD EASELY ON  
SHOWER MODEL  
1120-4220-4250-4260*



**TEST DE DOUCHE**

Indispensable pour contrôler le débit des douches. Composé d'un cône en polyéthylène. Il permet de mesurer le temps pour remplir un réservoir et ainsi connaître le débit.

**DRENCH SHOWER  
TESTER**

*Use for ease of testing  
emergency shower  
flow. Construction  
polyethylene using a  
50 gallons container it  
allows measuring time to  
fill to know the flow.*

**REF. 5003**  
POLYETHYLENE  
TESTEUR  
*POLYETHYLENE TESTER*



**REF. 100 J**  
POMME ABS JAUNE  
*YELLOW ABS HEAD*



**REF. 100 V**  
POMME ABS VERT  
*GREEN ABS HEAD*



**REF. 100 SS**  
POMME ACIER INOX  
*S.S. HEAD*



**MOD. 121**  
SUPPORT MURAL POUR  
DOUCHE REF. 1110-4100-4110  
*ELBOW BACKPLATE FOR  
1110-4100-4110 SHOWERS*



**REF. 150 J**  
VASQUE ABS JAUNE  
NORMALISE  
*YELLOW ABS BOWL*



**REF. 150 V**  
VASQUE ABS VERT  
NORMALISE  
*GREEN ABS BOWL*



**REF. 150 SS**  
VASQUE ACIER INOX  
*S.S. BOWL*



**REF. 131**  
PEDALE COMPLETE AVEC  
CHAINE  
*FOOT TREADLE*



**REF. 148**  
DOUCHETTE 2 SORTIES  
GUN SPRAY TWO HEADS



**REF. 146**  
PALETTE  
PUSH HANDLE



**REF. 145**  
VALVE 1/2"  
VALVE 1/2"



**REF. 108**  
VALVE 1"  
VALVE 1"



**REF. 400**  
VALVE VIDANGE 1" 1/4  
ANCIEN MODELE  
DRAINING VALVE 1" 1/4 OLD TYPE



**REF. 136**  
RAMPE ASSEMBLEE COMPLETE  
EYE/FACE SPRAY PLASTIC (ABS)



**REF. 123**  
PROTECTEUR PLASTIQUE AVEC  
CHAINNE  
PLAT. POP-OFF WITH CHAIN (PAIR)



**REF. 148**  
DOUCHETTE 1 SORTIE  
GUN SPRAY ONE HEADS



**REF. 109**  
SUPPORT MURAL  
WALL BRACKET



**REF. 402**  
VALVE VIDANGE 1" 1/4 NOUVEAU  
MODELE  
DRAINING VALVE 1" 1/4 NEW TYPE



**REF. 105**  
TIGE DE COMMANDE  
PULL ROAD



**REF. 160**  
SUPPORT MURAL ARRIVEE D'EAU  
1/2" WATER INLET WALL BRACKET



**REF. 106**  
BRAS  
HANDLE



**REF. 152**  
RESSORT INOX  
S.S. STEEL SPRING




**REF. 149**  
TUYAU HP 1,50 M TRESSE INOX  
HP HOSE S.S. BRAIDED

# Mode opératoire d'assemblage




## Assembling guide

PIECES DE RECHANGE

SPARE PARTS



REFS.  
4700 / 4710  
4720 / 4730  
4750




# Mode operatoire d'assemblage


## Assembling guide

### PIECES DE RECHANGE


### SPARE PARTS



REF. 2210



REF. 2211



MOD. 4220

# Mode operatoire d'assemblage

## Assembling guide

PIECES DE RECHANGE


SPARE PARTS



REF. 2710



REF. 4250



# Mode operatoire d'assemblage

## Assembling guide

### PIECES DE RECHANGE


### SPARE PARTS



REF. 39002




REF. 39102





# LAVE-YEUX DE SECURITE



CORTINA ©

**DOUCHES SECURIGAZ®**

Société de Construction de Robinetterie Générale Eau et Gaz

E-mail: [info@securigaz-douches.com](mailto:info@securigaz-douches.com)  
Internet: <http://www.securigaz-douches.com>

1, Rue de Maeyer • 06300 NICE (France)  
Tél. 04.93.26.38.55 + • Fax 04.93.56.58.46